Ορθογωνικό πλαίσιο με κυκλικό κάλυμμα
από ελατό χυτοσίδηρο



ΤΟΜΗ α-α



ΚΑΤΟΨΗ

Στο πλαίσιο στερεώνεται σταθερά ελαστικός δακτύλιος που απορροφά τους κραδασμούς κατά την διέλευση των οχημάτων. Το κάλυμμα εξαιτίας της πρόσφυσης με το ελαστικό δεν ανασηκώνεται με την απομάκρυνση του φορτίου. (Βλέπετε λεπτομέρεια 1).

Λεπτομέρεια -1-





Κάτοψη



Τομή Α-Α



Για ένα μέτρο μήκους
L=0.96

Προμετρήσεις ορθογωνικού λαιμού φρεατίου για ένα μέτρο μήκους (1μ)

1. Σιδερένιος οπλισμός B500C

α/α	Φ	Τεμ.	Μήκος(μ)		Βάρος(χγρ.)	
			Μερικό	Ολικό	Ανά μ.	Ολικό
1	8	36	0.96	34.56	0.395	13.65
2	8	20	2.60	52.00	0.395	20.54
Σύνολο χγρ.						34.19

2. Συγκεντρωτική προμέτρηση

α. Σκυρόδεμα C25/30 χγρ.
(1.00*0.70*0.20*2φορ.)+(1.00*1.10*0.20*2φορ.)=0.72μ. ³

β. Ξυλότυποι επίπεδων επιφανειών
Εσωτ.(0.70+0.70)*1.00*2φορ. = 2.80 μ ²
Εξωτ.(1.10+1.10)*1.00*2φορ. = 4.40 μ²
Σύνολο = 7.20 μ²

γ. Σιδερένιος οπλισμός
από πίνακα =34.20 χγρ.

ΔΕΥΑΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Ο.)

ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ		ΘΕΜΑ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Δ		ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ	13
Γ			
Β			
Α	2017		
Ε-148			ΚΛ.: 1:10

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από POLYCHRONIS TRIANTAFYLLIDIS Ημερομηνία: 2019.03.18 10:02:43 EET Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ