

ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ 1-1



ΠΛΑΚΑ ΠΥΘΜΕΝΑ



ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Σωλήνας PE 3ης γενιάς (σθ80, MRS10, PE 100) κατα EN 12201-2.
2. Λαιμός φλάντζας και χυτοσιδηρή φλάντζα.
3. Δικλείδα χυτοσιδηρή συρταρωτή με ωτίδες.
4. Βαλβίδα αντεπιστροφής μονού κλεισίματος μονου θαλάμου.
5. Συστολή PE 100.
6. Ταυ 90° PE 100.
7. Γωνία 90° PE 100
8. Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα δπλής ενέργειας.
9. Οπή στράγγισης Ø10 - Πλήρωση με σκύρα.
10. Σώμα αγκύρωσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το σώμα του φρεατίου μπορεί να αντικατασταθεί με προκασκευασμένο, ορθογωνικό ή κυκλικό,



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ



b=0.20m για D<200mm.
b=0.25m για D>200mm.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΩΝ



ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ 1-1



ΠΛΑΚΑ ΠΥΘΜΕΝΑ



ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

POLYCHRONIS TRIANTAFYLLIDIS

Digitally signed by POLYCHRONIS TRIANTAFYLLIDIS
Date: 2020.03.16 12:39:44 +02'00'

ΔΕΥΑΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Αγίων Θεοδώρων 220, Ορεστιάδα 68200

ΕΡΓΟ	**Υδραυλική μελέτη εξωτερικών - εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Πτελέας του Δήμου Ορεστιάδας**
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	**ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** **ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ** — **ΛΦ**
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	**ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /04/2018